



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE FUNZA EMAAF E.S.P. N° 1707

F.PTAR.210 V 2

ACTA DE VISITA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OFICIALES

Fecha de la Reunión	Hora de ejecución	Lugar
30/10/2025	9:20am	Colmedicos IPS Cr12 # 286-84

Esta acta sera elaborada durante la visita, leida al final y firmada como constancia de asistencia, hallazgos, descripciones y conceptos.
Si es necesario, usar hojas adicionales.

Tipo de declaración enviada: Vertimientos

HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN

Se realiza seguimiento a los vertimientos generados por el establecimiento Comercial a través de la caracterización fisicoquímica del mismo, la caracterización es realizada por el laboratorio contratista Biopolmeros Industriales acreditado ante el IDEAM, y el muestreo es de tipo compuesto con tomas de alícuotas cada 30 minutos durante 4 horas. Los parámetros m/su reportados al momento del levantamiento, del acto son los siguientes: $pH = 8,1 - 8,2$, $Cond = 300 - 490$, $T = 16,2 - 17,2$, $SS(T) = 20,1 \text{ mg/l}$

CONCEPTOS

$Q = 0,06 - 0,07 \text{ l/s}$. Los resultados de la caracterización serán comparados con los artículos 14 y 16 de la Resolución 0631 de 2015.

No. de Código Interno	Uso:	Estrato:
VIABILIDAD DECLARACIÓN PRESENTADA:		
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gustavo Adolfo Varón	Tec Muestreo	[Firma]

Resolución EMAAF E.S.P. No. 025 de 2017, Artículo 5°) 9. La EMAAF E.S.P. podrá visitar en cualquier momento el establecimiento a fin de caracterizar los vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y control de los vertimientos, pudiendo contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y demás autoridades del Municipio de Funza. Esta inspección y/o caracterización se realizará sin previo aviso y en el momento que determine la EMAAF E.S.P.