



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
DE FUNZA EMAAF E.S.P N° 1698

F.PTAR.210 V 2

ACTA DE VISITA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OFICIALES

Fecha de la Reunión	Hora de ejecución	Lugar
21/10/2015	10:15 am	Parque industrial Log. La Calle 12

Esta acta sera elaborada durante la visita, leida al final y firmada como constancia de asistencia, hallazgos, descripciones y conceptos.  
Si es necesario, usar hojas adicionales.

Tipo de declaración enviada:

Vertimiento

HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN

Se realiza verificación del vertimiento generado por el parque industrial a través de la caracterización fisicoquímica. El monitoreo se realiza compuesto de 4 horas con tallas cada 30 minutos. El monitoreo es realizado por el laboratorio Contratación Bogotá SAS acreditado ante el INPEC. Los parámetros medidos reportados al momento del levantamiento del acta son:  $pH = 7,3$   $Cond = 1050 - 1950 \mu S/cm$ ,  $T = 14,2 - 14,9$   $SSED = 2,01 mlt/l$ ,  $Q = 0,09 lps$ . Los resultados serán comparados con el artículo 18 y 16 de la

CONCEPTOS

Resolución 0631 de 2015.

No. de Código Interno	Uso:	Estrato:
VIABILIDAD DECLARACIÓN PRESENTADA:		
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Navarro	Tec Muestreo	[Firma]
Gustavo Adolfo Vazón	SUPERVISOR	[Firma]
Dylan Ramírez		

Resolución EMAAF E.S.P. No. 025 de 2017 , Artículo 5° ) 9. La EMAAF E.S.P. podrá visitar en cualquier momento el establecimiento a fin de caracterizar los vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y control de los vertimientos, pudiendo contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y demás autoridades del Municipio de Funza. Esta inspección y/o caracterización se realizará sin previo aviso y en el momento que determine la EMAAF E.S.P.