



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
DE FUNZA EMAAF E.S.P. N° 1697

F.PTAR.210 V 2

ACTA DE VISITA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OFICIALES

Fecha de la Reunión	Hora de ejecución	Lugar
20/10/25	9:30	Parque Industrial San Diego

Esta acta será elaborada durante la visita, leída al final y firmada como constancia de asistencia, hallazgos, descripciones y conceptos. Si es necesario, usar hojas adicionales.

Tipo de declaración enviada:

Contramuestreo

HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN

Se realiza contramuestreo a los vertimientos generados por el parque industrial con el fin de verificar el cumplimiento a la norma nacional de vertimientos. El muestreo es realizado por el laboratorio contratista Biopolimeros Industriales SAS acorde a lo que indica el IDEAM. El muestreo es compuesto de 4 horas: en hora de inicio a las 8:30 am y culminación a las 12:30 m, los parámetros in situ reportados al momento del levantamiento del acta son los siguientes:

CONCEPTOS

pH: 7,0 - 7,2 ; T°: 18,3 ; Cond = 950 - 1050  $\mu$ S/cm;  
SSEI: 4,0 ; Debido a las condiciones del tipo de inspección no se realiza medición de oxígeno. Los resultados serán comparados con el artículo 15 y 16 de la Resolución 0631 de 2015.

No. de Código Interno	Uso:	Estrato:
VIABILIDAD DECLARACIÓN PRESENTADA:		
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Peña	Prof. Universitario	Jennifer Rincón
Jennifer Rincón Castro	Técnico de muestreo	

Resolución EMAAF E.S.P. No. 025 de 2017, Artículo 5°) 9. La EMAAF E.S.P. podrá visitar en cualquier momento el establecimiento a fin de caracterizar los vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y control de los vertimientos, pudiendo contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y demás autoridades del Municipio de Funza. Esta inspección y/o caracterización se realizará sin previo aviso y en el momento que determine la EMAAF E.S.P.