



2025200000006133
2025-03-19 17:18:07

Funza, Cundinamarca

Doctora
Jeimmy Villamil Buitrago
Alcaldesa
Municipio de Funza
Correo electrónico: alcaldia@funza-cundinamarca.gov.co
Ciudad


Asunto: Notificación de Riesgo Alto en el suministro de agua para consumo humano.


Reciba un cordial saludo por parte de la Secretaría de Salud.

En aplicación del Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007 y su Resolución reglamentaria 2115 del 22 de junio de 2007, por la cual se establece *el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano*, la Secretaría de Salud, ejerciendo acciones de vigilancia en el municipio de Funza, ha tomado muestra de agua el día *05 de marzo de 2025 en el punto 1010*, ubicado en la calle 16 # 16-04, de manera concertada con la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAAF ESP para la red de distribución del sistema de suministro de agua para consumo humano; la cual presento una calificación de RIESGO ALTO, según los parámetros analizados por el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca, el **resultado para Coliformes Totales y Escherichia Coli, lo apartan de los valores aceptables** desde el punto de vista microbiológico, según la Resolución 2115 de 2007.

Agradeciendo su amable atención.

Cordialmente,


Norma L. Cardozo Agudelo
Secretaria de Despacho
Secretaría de Salud

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró y Revisó	Etna J. Cubillos Fierro	Profesional Universitario		Marzo 19/2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05
03-FR-17 VER.10.2024



2025200000006133

2025-03-19 17:18:07

Aprobó	Norma L. Cardozo Agudelo	Secretaria de Despacho. Secretaria de Salud		Marzo 19/2024
--------	--------------------------	--	--	---------------

Anexo: Dos (2) folios útiles que corresponden a los Resultados.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Salud Ambiental Funza <saneamientoyzoonosis@funza-cundinamarca.gov.co>

Notificación de Riesgo Alto en el suministro de agua para consumo humano

Salud Ambiental Funza <saneamientoyzoonosis@funza-cundinamarca.gov.co>

21 de marzo de 2025, 19:25

Para: Alcaldía Funza <alcaldia@funza-cundinamarca.gov.co>

Funza, Cundinamarca

Doctora

Jeimmy Villamil Buitrago

Alcaldesa Municipio de Funza

Correo electrónico: alcaldia@funza-cundinamarca.gov.co

Ciudad

Asunto: Notificación de Riesgo Alto en el suministro de agua para consumo humano.

Reciba un cordial saludo por parte de la Secretaría de Salud. En aplicación del Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007 y su Resolución reglamentaria 2115 del 22 de junio de 2007, por la cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano, la Secretaría de Salud, ejerciendo acciones de vigilancia en el municipio de Funza, ha tomado muestra de agua el día 05 de marzo de 2025 en el punto 1010, ubicado en la calle 16 # 16-04, de manera concertada con la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAAF ESP para la red de distribución del sistema de suministro de agua para consumo humano; la cual presentó una calificación de RIESGO ALTO, según los parámetros analizados por el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca, el resultado para Coliformes Totales y Escherichia Coli, lo apartan de los valores aceptables desde el punto de vista microbiológico, según la Resolución 2115 de 2007.

Agradeciendo su amable atención

--

Andrea Carolina Alonso Nuñez

Profesional Universitario

Oficina de Salud Ambiental

Secretaría de Salud Funza

Calle 11, N°9-15 Edificio CISS

Código Postal: 250020

Tel: (571) 8234070 Ext. 6018

Web: www.funza-cundinamarca.gov.coFacebook: [Alcaldía Funza](#)**ALCALDÍA DE
FUNZA**

**CONFIDENCIAL**

La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual está dirigido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida. Si recibió este mensaje por error por favor reenvíelo al remitente y bórralo inmediatamente.

POLÍTICA AHORRO DE PAPEL

No imprimir este correo de no ser estrictamente necesario.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure.

If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any attachments.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.



1.Notificación Riesgo Alto AP Alcaldesa.pdf

340K