



2025200000056101  
2025-04-25 16:23:22

Funza, Cundinamarca

Ingeniero  
**Inocencio Villamil Sánchez**  
Gerente  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Funza  
Correo electrónico: [info@emaafesp.gov.co](mailto:info@emaafesp.gov.co)  
Ciudad

**Asunto: Notificación de Riesgo Medio en el suministro de agua para consumo humano.**

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo el liderazgo de la alcaldesa Jeimmy Villamil y en esta oportunidad de la Secretaría de Salud.


En aplicación del Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007 y su Resolución reglamentaria 2115 del 22 de junio de 2007, por la cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano, la Secretaría de Salud, ejerciendo vigilancia en el municipio de Funza, ha tomado muestra de agua el día 07 de abril de 2025 en el punto 1010, ubicado en la calle 16 # 16-04 concertado con la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAAF ESP para la red de distribución del sistema de suministro de agua para consumo humano, la cual presento una calificación de **RIESGO MEDIO**, según los parámetros analizados por el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca, el resultado para Coliformes Totales fue **NO ACEPTABLE**, los cuales lo apartan de los valores aceptables desde el punto de vista microbiológico, según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.

Así las cosas, se solicita de manera respetuosa, encontrar las posibles causas que están originando esta desviación por fuera de la norma, teniendo en cuenta que en este mismo punto ya se había presentado la una calificación de RIESGO ALTO por desviación en los parámetros de Coliformes Totales y Escherichia Coli.



Amablemente citamos a una mesa técnica de trabajo para el próximo 13 de mayo a las 9:00am en las instalaciones de la Secretaría de Salud.

Agradeciendo su oportuna atención.

Cordialmente,

  
**Norma L. Cardozo Agudelo**  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Salud

Anexo: Dos (2) folios útiles

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró y Revisó	Etna J. Cubillos Fierro	Profesional Universitario		Abril 25/2025
Aprobó	Norma L. Cardozo Agudelo	Secretaria de Despacho. Secretaría de Salud		Abril 25/2025



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750