



2025200000047471
2025-04-08 09:51:21

Funza, Cundinamarca

Ingeniero

Inocencio Villamil Sánchez

Gerente

Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza

Correo electrónico: info@emaafesp.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta al comunicado N°20250528 solicitud de aclaración de discrepancia o resolución de controversia.

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo el liderazgo de la alcaldesa Jeimmy Villamil y en esta oportunidad de la Secretaría de Salud.

Teniendo en cuenta la solicitud de *resolución de controversia* para la muestra de agua que presento una calificación en el *Índice de Riesgo para la Calidad de Agua (IRCA) Alto*, por presencia de Coliformes Totales y Escherichia Coli, en la muestra de agua que se tomó en el punto 1010 ubicado en la calle 16 # 16-04, el 05 de marzo del año en curso.

Se informa que en aplicación a lo establecido en la Resolución 843 de 2018 "...Por la cual se adopta el procedimiento de resolución de controversias sobre los resultados del IRCA...", la Secretaría de Salud, como Autoridad Sanitaria informa que una vez revisada y verificada la información **cumple** con los criterios para la admisión de solicitud de aclaración de discrepancia, del **Anexo 1** del procedimiento de resolución de controversias.

De acuerdo al análisis y validación del informe de resultados del Laboratorio Analquim Ltda., el cual hace parte del proceso de control (contramuestra) por parte de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAAF ESP, presentó los resultados para los parámetros microbiológicos de Coliformes Totales y Escherichia Coli <1 UFC/100ml, los



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



2025200000047471


2025-04-08 09:51:21



resultados del análisis microbiológico por parte del Laboratorio de Control de la EMAAF fue cero (0) y en relación con el informe de resultados de la calidad de agua AA00615-2025 emitido por el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca que identifico la **presencia** de Coliformes Totales y Escherichia Coli.

Expuesto lo anterior, se sugiere continuar con el procedimiento de resolución de controversia ante el Instituto Nacional de Salud, teniendo en cuenta y dando estricto cumplimiento a lo establecido en el **Anexo 2 Listado de documentos soporte para aclaración de discrepancia o resolución de controversias**.

En espera de haber dado respuesta a su solicitud, dejamos a su disposición los canales de comunicación con esta Secretaría.

Cordialmente,


Norma L. Cardozo Agudelo
Secretaria de Despacho
Secretaría de Salud

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró y Revisó	Etna J. Cubillos Fierro	Profesional Universitario		Abril 08/2025
Aprobó	Norma L. Cardozo Agudelo	Secretaria de Despacho. Secretaria de Salud		Abril 08/2025



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Salud Ambiental Funza <saneamientoyzoonosis@funza-cundinamarca.gov.co>

Respuesta al comunicado N°20250528 solicitud de aclaración de discrepancia o resolución de controversia.

Salud Ambiental Funza <saneamientoyzoonosis@funza-cundinamarca.gov.co>

9 de abril de 2025, 15:27

Para: EMAAF ESP <info@emaafesp.gov.co>

Cc: direccionplantas@emaafesp.gov.co

Funza, Cundinamarca

Ingeniero

Inocencio Villamil Sánchez

Gerente

Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza

Correo electrónico: info@emaafesp.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta al comunicado N°20250528 solicitud de aclaración de discrepancia o resolución de controversia.

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo el liderazgo de la alcaldesa Jeimmy Villamil y en esta oportunidad de la Secretaría de Salud.

Teniendo en cuenta la solicitud de resolución de controversia para la muestra de agua que presentó una calificación en el Índice de Riesgo para la Calidad de Agua (IRCA) Alto, por presencia de Coliformes Totales y Escherichia Coli, en la muestra de agua que se tomó en el punto 1010 ubicado en la calle 16 # 16-04, el 05 de marzo del año en curso.

Se informa que en aplicación a lo establecido en la Resolución 843 de 2018 "...Por la cual se adopta el procedimiento de resolución de controversias sobre los resultados del IRCA...", la Secretaría de Salud, como Autoridad Sanitaria informa que una vez revisada y verificada la información cumple con los criterios para la admisión de solicitud de aclaración de discrepancia, del Anexo 1 del procedimiento de resolución de controversias.

De acuerdo al análisis y validación del informe de resultados del Laboratorio Analquim Ltda., el cual hace parte del proceso de control (contramuestra) por parte de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAAF ESP, presentó los resultados para los parámetros microbiológicos de Coliformes Totales y Escherichia Coli <1 UFC/100ml, los resultados del análisis microbiológico por parte del Laboratorio de Control de la EMAAF fue cero (0) y en relación con el informe de resultados de la calidad de agua AA00615-2025 emitido por el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca que identificó la presencia de Coliformes Totales y Escherichia Coli.

Expuesto lo anterior, se sugiere continuar con el procedimiento de resolución de controversia ante el Instituto Nacional de Salud, teniendo en cuenta y dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo 2 Listado de documentos soporte para aclaración de discrepancia o resolución de controversias.

Agradeciendo su amable atención

--

Etna Johana Cubillos Fierro

Profesional Universitario

Oficina de Salud Ambiental

Secretaría de Salud Funza

Calle 11, N°9-15 Edificio CISS

Código Postal: 250020

Tel: (571) 8234070 Ext. 6018

Web: www.funza-cundinamarca.gov.coFacebook: [Alcaldía Funza](#)



ALCALDÍA DE FUNZA



Por favor considere el ambiente antes de imprimir este correo electrónico

En la Alcaldía de Funza nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente.

CONFIDENCIAL

La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual está dirigido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida. Si recibió este mensaje por error por favor reenvíelo al remitente y bórrelo inmediatamente.

POLÍTICA AHORRO DE PAPEL

No imprimir este correo de no ser estrictamente necesario.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure.

If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any attachments.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.



1. Respuesta a Solicitud Aclaracion Controversia.pdf

373K